

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 079/2022

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1 - No termo de referência, item 21, existe a passagem "TENSÃO SAÍDA NOMINAL 120/220V", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento bivolt. Visando maior competitividade e consequentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada Bi Volt e Saída 115V?

2 – Com relação a descrição do item 21, "COM 2 BATERIAS DE 9AH", será aceito nobreak 1500VA/1050W com 2 baterias de 7Ah?

Piraquara, 13 de Junho de 2022

Marcelo A. Silva

Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41



Renascença, 13 de junho de 2022.

A/C: Pregoeira – Luciane Heloise

Ref.: Resposta ao pedido de esclarecimento – pregão 50/2022


Em atendimento a solicitação da empresa Acompany Com. De Equip. Eletrônicos LTDA-ME, que compõe o pregão eletrônico 50/2022, **solicito a alteração do descritivo do item 21**, que esta apresentado desta forma:

NOBREAK 1400VA COM 2 BATERIAS DE 9AH, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO. TENSÃO SAÍDA NOMINAL 120/220V. MÍNIMO DE SEIS TOMADAS DISPONÍVEIS NA SAÍDA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 V. TIPO DE BATERIA SELADA VRLA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA 10H APÓS 90% DESCARREGADA.

Alterado para as seguintes características:

NOBREAK 1400VA COM 2 BATERIAS DE, no mínimo, 7ah, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO. TENSÃO SAÍDA NOMINAL 115V. MÍNIMO DE SEIS TOMADAS DISPONÍVEIS NA SAÍDA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 V. TIPO DE BATERIA SELADA VRLA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA 10H APÓS 90% DESCARREGADA.

Atenciosamente,



Ivan Roberto Stein
Tecnico em Informática
Município de Renascença-PR.



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

1º ADENDO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 050/2022

PROCESSO 079/2022

O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com sede a Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença, Estado do Paraná, neste ato representada pela Pregoeira Sra. Luciane Eloise Lubczyk, torna público o Primeiro Adendo ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática destinados as necessidades das secretarias solicitantes.

1. DAS ALTERAÇÕES

1.1. No Termo de Referência, Item 21, **ONDE SE LÊ:**

NOBREAK 1400VA COM 2 BATERIAS DE 9AH, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO. TENSÃO SAÍDA NOMINAL 120/220V. MÍNIMO DE SEIS TOMADAS DISPONÍVEIS NA SAÍDA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 V. TIPO DE BATERIA SELADA VRLA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA 10H APÓS 90% DESCARREGADA.

LEIA-SE:

1.2. No Termo de Referência, Item 05, **ONDE SE LÊ:**

NOBREAK 1400VA COM 2 BATERIAS DE, NO MÍNIMO, 7AH, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO. TENSÃO SAÍDA NOMINAL 115V. MÍNIMO DE SEIS TOMADAS DISPONÍVEIS NA SAÍDA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 V. TIPO DE BATERIA SELADA VRLA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA 10H APÓS 90% DESCARREGADA.

2. DA ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. Fica alterada a data de abertura da sessão pública do dia 24 de junho de 2022 para o dia **29 de junho de 2022**, as 08:00 horas.


3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS

3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas.



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

Renascença, 14 de junho de 2022


LUCIANE ELOISE LUBCZYK

Pregoeira